# SOLICITUD DE COTIZACIÓN 0022

**UNIDAD EJECUTORA** : 402 REGION APURIMAC-HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA-ABANCAY
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 001037

**Señores** :
**Dirección** :
**Teléfono** :
**Fax** :
**R.U.C.**
**Nro. Cons.** : 40
**Fecha** : 20/01/2021
**Documento** : PEDIDO 00062
**Concepto** : ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION

| CANTIDAD REQUERIDA | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 3.00 | UNIDAD | CAJA DISTRIBUIDORA DE METAL PARA AIRE ACONDICIONADO 30 cm X 30 cm<br>TÉRMINO DE REFERENCIA:<br>ESPECIFICACIONES TECNICAS: CAJA PORTA FILTROS DE PLANCHA GALVANIZADA 1/27 DE ESPESOR CONTRAPLACADA<br>BRIDA DE ANGULO DE FIERRO DE 1 1/4" X 1 1/4".<br>MODELO AMERICANO<br>DIMENSIONES 24"X24"X48") | | |
| 1.00 | UNIDAD | CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA DE CUATRO ETAPAS PARA AIRE ACONDICIONADO 24 VDC<br>TÉRMINO DE REFERENCIA:<br>ESPECIFICACIONES TECNICAS: CONTROL DIGITAL HONEYWELL F/C 20 A 30 VAC, 10" -37°C | | |
| 1.00 | UNIDAD | EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 60000 BTU TIPO DUCTO<br>TÉRMINO DE REFERENCIA:<br>ESPECIFICACIONES TECNICAS: AIRE ACONDICIONADO TIPO/DUCTO 60,000BTU / HR R410A 220 / 1 / 60 - FRIO SOLO | | |
| 2.00 | UNIDAD | EXTRACTOR DE AIRE<br>TÉRMINO DE REFERENCIA:<br>ESPECIFICACIONES TECNICAS: EXTRACTOR CENTRIFUGO, MOTOR 3HP, 220 / TRIFASICO, CON GABINETE | | |
| 3.00 | UNIDAD | FILTRO DE AIRE 2 in X 24 in X 24 in PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO<br>TÉRMINO DE REFERENCIA:<br>ESPECIFICACIONES TECNICAS: FILTRO CORRUGADO 40 24" X 24" X 2" 30-35% EFIC | | |

# SOLICITUD DE COTIZACIÓN

**UNIDAD EJECUTORA** : 402 REGION APURIMAC-HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA-ABANCAY
**NRO. IDENTIFICACIÓN** : 001037

**Señores** :
**R.U.C.**
**Dirección** :
**Teléfono** : **Fax** :
**Nro. Cons.** : 40 **Fecha** : 20/01/2021 **Documento** : PEDIDO 00062
**Concepto** : ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION

| CANTIDAD REQUERIDA | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 3.00 | UNIDAD | FILTRO DE AIRE 4 in X 24 in X 24 in PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO<br>TÉRMINO DE REFERENCIA:<br>ESPECIFICACIONES TECNICAS FILTRO DRIPAK 2000 6 BOLSAS, MERV 14, 24"X24"X22" | | |
| 3.00 | UNIDAD | FILTRO DE AIRE DE ALTA EFICIENCIA (HEPA) 99.97% 11 1/2 in X 24 in X 24 in<br>TÉRMINO DE REFERENCIA:<br>ESPECIFICACIONES TECNICAS FILTRO P/AIRE HEPA 99.97% D/EFIC.24"X24"X11.5" | | |
| | | | TOTAL | |

Las cotizaciones deben estar dirigidas a REGION APURIMAC-HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA-ABANCAY en la siguiente dirección : AV. DANIEL A. CARRION S/N PATIBAMBA ALTA ABANCAY. Teléfono : FAX 083-323026

**Condiciones de Compra**
- **Forma de Pago:**
- **Garantía:**
- **La Cotización debe incluir el I.G.V.**
- **Plazo de Entrega / Ejecución del Servicio :**
- **Tipo de Moneda :**
- **Validez de la cotización :**
- **Remitir junto con su cotización la Declaración Jurada y Pacto de Integridad, debidamente firmadas y selladas.**
- **Indicar su razón social, domicilio fiscal y número de RUC**

Atentamente,

Área de Logística